



SAS au capital de 37 000 €
RCS Versailles B 490 550 712 - Code NAF 742C
N° de TVA : FR 61 49 0550 712

REÇU
16 OCT. 2006

GEZE FRANCE
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
F - 77170 - SERVON

V/Réf : -
N/Réf : E-LAB 3603/06 - CR/MF

Maizières-lès-Metz, le 12 octobre 2006

A l'attention de Monsieur FREDERIC CATHERINE

Monsieur,

Complémentairement aux attestations d'essais :

N : STI 2265/05 - AC/MF (ferme porte TS 4000)
N : STI 2264/05 - AC/MF (ferme porte TS 3000)
N : STI 2263/05 - AC/MF (ferme porte TS 2000)
N : STI 4299/05 - AC/MF (ferme porte TS 5000)

Les produits testés coté feu et opposé au feu sur bloc-porte métallique à deux vantaux inégaux " CF 64 - 64 2V 90 " (PUERTAS PADILLA) de dimension de passage libre 1705 x 2096 mm (l x h) réalisé lors de l'essai de résistance au feu n° 05-V-095, selon la norme NF en 1634-1, n'ont pas présenté de désagrément pour les performances d'élançabilité au feu et d'isolation thermique pendant une durée de 130 minutes.

Compte tenu que le ferme porte GEZE TS WOOD est, de par sa conception, ses matériaux, son esthétisme et ses percages DIN universels, rigoureusement identique aux ferme-portes testés, le résultat ci-dessus peut être étendu au ferme porte TS WOOD.

Dans ces conditions, nous vous confirmons que ce ferme-porte peut-être utilisé en remplacement de celui initialement testé sur des blocs portes à un vantail ou deux vantaux - ossature à base de bois ou métallique - faisant l'objet d'un procès verbal en cours de validité prononçant des classements EI1 ou 2 15 à EI1 ou 2 120.

Le cas échéant, et à la demande du propriétaire du procès-verbal de classement concerné, cette position devra être officialisée par l'intermédiaire d'une extension de classement.

Veuillez croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués.

Christophe RONDINI
Chargé d'Essais

PJ mentionnées

Siège
Domaine de Saint-Paul
102, route de Limours
F 78471 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Cedex
Tél : 33 (0)1 30 85 25 85 Fax : 33 (0)1 30 85 37 28
SIRET n° 490 550 712 00015

france@efectis.com
www.efectis.com

Laboratoire
Voie romaine
F 57280 Maizières-lès-Metz
Tél : 33 (0)3 87 51 11 11 Fax : 33 (0)3 87 51 10 58