Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Treuil TL2500 électromagnétique

SOUCHIER BOULLET

Page 509 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Mise en sécurité d'un DENFC pouvant être déclenché par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en service), ou par un ordre électrique provenant d'un détecteur autonome déclencheur ou d'un centralisateur de mise en sécurité incendie.
Réarmement du DENFC par action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	MODE	TENSION	VENDU PAR
323879	Rupture	24 Vcc	1
323877	Rupture	48 Vcc	1
323880	Emission	24 Vcc	1
323878	Emission	48 Vcc	1

ÉVACUATION
DES FUMÉES